

NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

1.	Miembro que notifica: <u>ARGENTINA</u> Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):
2.	Organismo responsable: Dirección Nacional de Comercio Interior Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de telefax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: Servicio de Información
3.	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [], 5.6.2 [], 5.7.1 [], o en virtud de:
4.	Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Interruptores para instalaciones eléctricas fijas.
5.	Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Proyecto de Resolución “Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Interruptores para Instalaciones Eléctricas Fijas”, (10 páginas, en español).
6.	Descripción del contenido: El Proyecto se aplica a los interruptores de mando manual para uso general con corriente alterna, de tensión nominal no mayor que 440 V y con corriente nominal de hasta 63 A, destinados a instalaciones eléctricas fijas, tanto interiores como exteriores. La corriente nominal se limita a un máximo de 16 A para interruptores con bornes sin tornillos. Respecto de éstos se exigirá la certificación obligatoria por marca de conformidad (Sistema ISO N° 5). Esta certificación deberá ser otorgada por un organismo de certificación reconocido por el organismo responsable del país en el que se van a comercializar los productos.
7.	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la índole de los problemas urgentes: El objetivo del Proyecto es garantizar a los consumidores la seguridad en la utilización de interruptores para instalaciones eléctricas fijas en condiciones previsibles o normales de uso.
8.	Documentos pertinentes: Proyecto N° 04/08 “RTM sobre Interruptores para Instalaciones Eléctricas Fijas”
9.	Fecha propuesta de adopción: No se indica.

Fecha propuesta de entrada en vigor:	No se indica.
10. Fecha límite para la presentación de observaciones:	17 de enero de 2009
11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de telefax, correo electrónico y dirección del sitio Web, en su caso, de otra institución:	<p>Punto Focal de la Republica Argentina Dirección Nacional de Comercio Interior Avda. J. A. Roca 651 Piso 4° Sector 2 (C1067ABB) Buenos Aires Fax: 54 11 4349 4072 Teléfono: 54 11 4349 4067 E-mail: focalotc@mecon.gov.ar Texto disponible: http://www.puntofocal.gov.ar/notific_arg.htm</p>