

ARRETE DU **portant approbation de diverses dispositions**
complétant et modifiant le règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(petits hôtels)

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 98-34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n°

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R 123-12 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public;

Vu les avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité ;

Arrête :

Article 1er : Sont approuvées les modifications et adjonctions apportées aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexées au présent arrêté.

Article 2 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication. .

Article 3 : Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Pour le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles
Haut fonctionnaire de défense

Signé: Christian de LAVERNEE

ANNEXE A L'ARRETE DU

I Modifications apportées aux dispositions du chapitre III du livre III du règlement:

Les dispositions de l'article PE 33 sont remplacées par les dispositions suivantes :

"§1. L'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.

§2. Une consigne d'incendie doit être affichée dans chaque chambre ; elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les occupants habituels.

Cette consigne doit attirer l'attention du public sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie, à l'exception de ceux conformes aux dispositions de l'article AS 4 du règlement de sécurité, qui sont réservés à l'évacuation des personnes handicapées."

II Modifications apportées aux dispositions du chapitre IV du livre III du règlement :

Les dispositions de ce chapitre sont remplacées par les dispositions suivantes :

"CHAPITRE 4

REGLES SPECIFIQUES AUX HOTELS

SECTION 1

Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier

PO1

Généralités

§1. Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables aux établissements à construire ou à modifier en complément des mesures définies dans les chapitres Ier, II, III.

§2. Les dispositions de l'article PE 13 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres.

§3. L'ensemble des installations techniques doit être contrôlé par un technicien compétent tous les deux ans à l'exception des installations électriques et des systèmes de détection incendie qui doivent être contrôlés annuellement.

Le contrôle des ascenseurs relève de dispositions particulières précisées dans le cadre de l'article AS9 du règlement.

PO2

Halls et escaliers

§1. En aggravation de l'article PE11, les escaliers doivent être protégés dès que l'établissement possède plus d'un étage sur rez-de-chaussée.

§2. En aggravation des dispositions de l'article PE11§3 c), les établissements recevant plus de cinquante personnes et ayant plus de 1 étage sur rez-de-chaussée doivent comporter 2 escaliers répondant aux dispositions de l'article CO52 §1.

Le second escalier pourra ne pas desservir les niveaux au dessus du 1^{er} étage de l'établissement dès lors que l'effectif cumulé du public admis à ces niveaux est inférieur ou égal à 50 personnes et sous réserve que toutes les chambres à ces niveaux disposent d'une fenêtre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou d'un moyen d'évacuation accepté par la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité.

§3. Pour les établissements ne comportant qu'un seul étage sur rez-de-chaussée, et ne disposant que d'un escalier non protégé tel que visé à l'article PE11, toutes les chambres doivent être accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers.

§4. Les dispositions de l'article AM7 sont applicables aux halls.

PO3

Système d'alarme

§1. En aggravation de l'article PE 27, la permanence doit être assurée dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme. Le personnel présent peut s'en éloigner tout en restant dans l'établissement, s'il dispose d'un renvoi de l'alarme sur un récepteur autonome d'alarme.

§2. Les câbles électriques utilisés pour le système d'alarme doivent :

- être indépendants des autres canalisations électriques ;
- être éloignés des autres appareils électriques ;
- ne pas traverser de locaux à risques particuliers ou être protégés par des parois coupe-feu de degré 1 heure.

PO 4

Portes

A l'exception des sanitaires tous les locaux doivent être équipés de blocs-portes pare-flammes de degré 1/2 heure munis d'un ferme porte ou E30-C.

PO5

Utilisation du gaz dans les chambres

L'utilisation du gaz réseau ou d'hydrocarbures liquéfiés n'est autorisée dans les chambres que si la distribution est collective.

PO6

Détection automatique d'incendie

En complément des dispositions de l'article PE 32, des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans les locaux à risques particuliers.

PO7

Formation du personnel

Le personnel doit participer deux fois par an à des séances d'instruction et d'entraînement de façon compatible avec les conditions d'exploitation, compte tenu, le cas échéant, de son rythme saisonnier.

Au cours de ces séances, tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et recevoir des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du public.

SECTION 2

Prescriptions applicables dans un délai de cinq ans aux établissements existants à la date de publication du présent arrêté.

PO8

Généralités

§1. Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables en complément des articles PE4, PE24, PE26, PE27, PE32, PE36, PO1§3 et PO5.

§2. Les dispositions de l'article PE 13 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres.

PO9

Escaliers

§1. Les dispositions de l'article PO2 sont applicables.

La protection du ou des escaliers doit être assurée conformément à l'article PE11§6. Toutefois il est admis que :

- 2 portes d'accès par niveau puissent déboucher sur un palier traversant ;
- les parois existantes pleines soient considérées comme résistantes au feu compte tenu des matériaux utilisés et de leur mode de construction ;
- un ouvrant en partie haute de 0,6m² minimum actionnable à partir du niveau d'accès des secours constitue un exutoire.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique reconnue par la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité, pour l'enclouement de l'escalier au rez-de-chaussée, le volume dans lequel il débouche doit servir uniquement de hall d'accueil. Il doit être isolé des locaux adjacents par la réalisation des aménagements suivants :

- un écran de cantonnement sera réalisé au droit de l'accès à l'escalier ;
- les locaux adjacents seront isolés par des parois pleines ou vitrées résistantes au feu ;

- l'accès aux locaux adjacents se fera par des portes munies de ferme-portes ou asservies à la détection incendie.

Dans l'hypothèse d'une unique chambre par niveau donnant sur le volume de protection de l'escalier, y compris dans le cas d'un palier traversant, l'accès à cette chambre devra se faire :

- soit par une circulation horizontale commune ;
- soit par un espace privatif sous détection délimité par deux blocs-portes pare-flammes de degré 1/2heure équipées de ferme-portes ou E30-C; les installations sanitaires de cette chambre peuvent s'ouvrir sur cette circulation.

§2. Il est admis que le second escalier n'est pas exigé si l'une au moins des mesures suivantes est réalisée :

- a) La distance entre la porte de chaque chambre et la porte d'accès à l'escalier ne dépasse pas 10 mètres.
- b) Les circulations horizontales des étages desservant des locaux réservés au sommeil sont désenfumées conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 246.
- c) Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers à partir du 2^{ème} étage. A défaut, des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires.
- d) Toute autre solution adaptée après avis de la commission de sécurité en application de l'article R123-13 du code de la construction et de l'habitation.

PO10

Isolement des locaux dangereux

Les dispositions des articles PE 9 et PO4 sont applicables.

PO11

Consignes – signalisations - affichages

Les dispositions des articles PE 33, PE 34 et PE 35 sont applicables.

PO12

Formation du personnel en sécurité incendie

Les dispositions des articles PE 27 (§5) et PO 7 sont applicables.

CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCENDIE

En cas d'incendie dans votre chambre :

Si vous ne pouvez maîtriser l'incendie :

- Gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage;
- Prévenez la réception.

En cas d'audition du signal d'alarme:

Si les dégagements sont praticables :

- Gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage;

Si la fumée rend le couloir ou l'escalier impraticable:

- Restez dans votre chambre ;
- Manifestez votre présence à la fenêtre, en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers.

NOTA : Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (linges humides), protège longtemps.